



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области

**ПРОКУРАТУРА
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА**

ул. Морозовская, д. 91, г. Киржач, 601010
Тел./факс: (49237) 2-12-74

Заведующей МБДОУ ДС № 8

Казаковой И.Ю.

ул. Морозовская, д. 89, г. Киржач,
Владимирская обл., 601010

24.03.2023 № 4-02-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сфере
социальной защиты инвалидов

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов в МБДОУ ДС № 8.

Государственная политика в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации определена Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ).

В силу ст. 9 «Конвенции о правах инвалидов» меры по выявлению и устранению препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться на здания, дороги, транспорт и другие, внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места.

К объектам социальной и инженерной инфраструктур, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, относятся, в том числе, объекты здравоохранения.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), в том числе условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, в частности, к жилым строениям, возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены такие объекты, входа и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски.

В силу п. 6.1.1. СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001, утверждённых приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр, в общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого

Вход. № 85
24.04 2023 г.
подпись

Прокуратура Киржачского района
№ 4-02-2023/Прдп106-23-20170005

доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять, с учетом принятой организации обслуживания посетителей, по заданию на проектирование.

Согласно п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости границами проходной части пандуса (краем бортика).

В ходе проверки установлено, что вход в МБДОУ ДС № 8, расположенный по фактическому адресу: г. Киржач, ул. Магистральная, д. 13 не оборудован пандусом, при этом кнопка вызова персонала также отсутствует, что значительно затрудняет вход в учреждение лицам с ограниченными возможностями.

Выявленные нарушения не отвечают целям и задачам в сфере социальной защиты прав инвалидов, нарушают права последних при посещении учреждения и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязанностей работниками организации, а также отсутствии должного контроля за их деятельностью со стороны руководства.


На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры по недопущению впредь выявленных нарушений законодательства.
2. Заблаговременно сообщить в прокуратуру района о времени и месте рассмотрения настоящего представления.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в месячный срок со дня получения представления.

Заместитель прокурора района
юрист 2 класса

И.В. Маркин



Заместителю прокурора района
юристу 2 класса
И.В. Маркину

заведующий МБДОУ №8
И.Ю. Казаковой
г. Киржач ул. Морозовская, д.89,
ул. Магистральная, д.13


ОТВЕТ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В ответ на Ваше Представление от 24.03.2023 №4-02-2023 « Об устранении нарушений законодательства в сфере социальной защиты инвалидов» сообщая следующее:

- 24.04.2023 г. настоящее представление было рассмотрено с участием помощника прокурора В.А. Филиной;
- к дисциплинарной ответственности привлечена Тамашина Ю.Д., заместитель заведующего по АХР (копия приказа прилагается);
- в настоящее время подана заявка на определение сметной стоимости установки пандуса и кнопки вызова персонала;
- после определения сметной стоимости будет подана заявка на выделение дополнительных денежных ассигнований на проведение данных работ;
- информация о выполненных результатах будет предоставлена дополнительно.

25.04.2023 г.

Заведующий МБДОУ №8 И.Ю. Казакова



**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8
(МБДОУ № 8)**

601010 Владимирская область
г. Киржач, ул. Морозовская, д.89
тел. (49237) 2-18-06
<mailto:ira.asadova2011@yandex.ru>

ОГРН 1033301003944
ИНН/КПП 3316010459/331601001

От 26.06.2023 №68
на № _____ от _____

Заместителю прокурора района юристу
2 класса И.В. Маркину

заведующего МБДОУ №8
И.Ю. Казаковой

ОТВЕТ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В ответ на Ваше Представление от 24.03.2023 №4-02-2023 «Об устранении нарушений законодательства в сфере социальной защиты инвалидов» сообщаю следующее:

- 23.06.2023 г. был установлен пандус в МБДОУ №8 по адресу ул. Магистральная, д.13; установка вызова сотрудника ОО запланирован на июль 2023 г.

Заведующий МБДОУ №8

И.Ю. Казакова

